



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: [perm@zural.gosnadzor.ru](mailto:perm@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229  
ИНН/КПП 5902290459/590201001

г. Оренбург  
(место составления акта)

“ 15 ” Сентября 20 14 г.  
(дата составления акта)  
14-00 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»

№ 34-1811-550

По адресу/адресам: 460004, г.Оренбург, ул.Бебеля, 118

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №1811-рпо от 03.09.2014

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

школа №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»  
(МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права», ИНН 5611020112, ОГРН 1025601718702, юридический адрес: 460004, г.Оренбург, ул.Бебеля, 118, директор Солодовникова Ирина Николаевна (564684, 564697)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” сентября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 10 сентября 20 14 г. 16 часов 00 мин.

“ 15 ” сентября 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 15 сентября 20 14 г. 14 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Солодовникова Ирина Николаевна ✓

08.09.2014г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

1. Галент Григорий Михайлович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 73-20-83

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Калташкина Вера Ивановна, зам.директора по АХЧ, 564697, 89198611195

(Ф.И.О. должность руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- установлено, что предписание №34-3315рпо-711 от 22.10.2013г. не выполнено (из 9 мероприятий не выполнено 2), а именно, не устранены следующие нарушения:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1	Не укомплектована техническая документация: однолинейная схема электроснабжения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП, п.п.1.8.1, 1.8.2
2	На кабелях не установлены бирки. – повсеместно	п.2.4.5 ПТЭЭП

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1. Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках. Нарушены п.п. 1.2.7, 1.4.20 ПТЭЭП.

Лица, допустившие выявленные нарушения:


1. Должностное лицо – Калташкина Вера Ивановна, зам.директора по АХЧ МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»


В ходе проверки составлен протокол по ст.9.11 КоАП РФ на должностное лицо – Калташкину В.И., заместителя директора по АХЧ МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
предписание №34-3315рпо-711 от 22.10.2013г. не выполнено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-1811-300 от 15.09.2014

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора

  
Галент Г.М.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»

  
Солодовникова И.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” сентября 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)